

פרסום לציבור עיריית נהריה
דו"ח איכות מים חצי שנתי לשנת 2026
01.01.2026-30.06.2026

בהתאם לתיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001, אנו מביאים בזאת לידיעת ציבור צרכני המים של העיר נהריה, פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית. הדו"ח מתייחס לבדיקות שנעשו בנהריה בין התאריכים 01.01.26-30.06.26.

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
נהריה	מקרוביאלית	רשת	510	510	100%	510	0%
	פלואוריד	בוטלה חובת הדיגום על ידי משרד הבריאות ¹					
	מתכות רשת	על פי תוכנית הדיגום מתוכנן לחודש יולי ויפורסם בדו"ח הבא ²					
	תוצרי לוואי של חיטוי (THM)	על פי תוכנית הדיגום מתוכנן לחודש אוגוסט ויפורסם בדו"ח הבא ³					

- תאגיד מי נהריה פועל לטובת הבטחת אספקת מי השתייה ואספקת מים באיכות ראויה כנדרש בתקנות מי השתייה, תוך יידוע ציבור הצרכנים ושקיפות מלאה כנדרש מספק המים.
- אחוז ביצוע הדיגומים ברבעון זה עומד על 100%.
- לא נמדדו חריגות בערכי הכלור והעכירות.

איכות המים המסופקת על ידי התאגיד הינה טובה מאוד תוך הקפדה על תהליך הניטור והבקרה השוטף.

בברכה,

מי נהריה
